Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

_____ С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуска теплоти
на опалювальний сезон 2026/2027 рр.
від котельні по вул. Олега Куцина, 8

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T_1	T_2
18	8	37,0	32,6
18	7	38,6	33,7
18	6	40,1	34,7
18	5	41,6	35,8
18	4	43,1	36,8
18	3	44,5	37,9
18	2	46,0	38,9
18	1	47,4	39,9
18	0	48,9	40,9
18	-1	50,3	41,8
18	-2	51,7	42,8
18	-3	53,1	43,7
18	-4	54,4	44,6
18	-5	55,8	45,6
18	-6	57,1	46,5
18	-7	58,5	47,4
18	-8	59,8	48,3
18	-9	61,2	49,1
18	-10	62,5	50,0
18	-11	63,8	50,9
18	-12	65,1	51,7
18	-13	66,4	52,6
18	-14	67,7	53,4
18	-15	69,0	54,3
18	-16	70,2	55,1
18	-17	71,5	55,9
18	-18	72,8	56,8
18	-19	74,0	57,6
18	-20	75,3	58,4
18	-21	76,5	59,2
18	-22	77,8	60,0

Розрахунок склав: _____ Бідненко В.М.

Головний інженер: _____ Клименко С. О.