Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

_____ С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуска теплоти
на опалювальний сезон 2026/2027 рр.
від котельні по вул. Покровська, 22-а

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T_1	T_2
18	8	34,5	31,7
18	7	35,9	32,7
18	6	37,2	33,7
18	5	38,5	34,8
18	4	39,8	35,7
18	3	41,0	36,7
18	2	42,3	37,7
18	1	43,5	38,6
18	0	44,8	39,6
18	-1	46,0	40,5
18	-2	47,2	41,4
18	-3	48,4	42,3
18	-4	49,5	43,2
18	-5	50,7	44,1
18	-6	51,9	45,0
18	-7	53,0	45,8
18	-8	54,2	46,7
18	-9	55,3	47,5
18	-10	56,4	48,4
18	-11	57,6	49,2
18	-12	58,7	50,0
18	-13	59,8	50,9
18	-14	60,9	51,7
18	-15	62,0	52,5
18	-16	63,1	53,3
18	-17	64,2	54,1
18	-18	65,3	54,9
18	-19	66,3	55,7
18	-20	67,4	56,5
18	-21	68,5	57,2
18	-22	69,5	58,0

Розрахунок склав: _____ Бідненко В.М.

Головний інженер: _____ Клименко С. О.