Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

_____ С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуска теплоти
на опалювальний сезон 2026/2027 рр.
від котельні по вул. Правди, 4-в

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T_1	T_2
18	8	37,7	32,7
18	7	39,3	33,8
18	6	40,9	34,9
18	5	42,4	35,9
18	4	44,0	37,0
18	3	45,5	38,0
18	2	47,0	39,0
18	1	48,5	40,0
18	0	50,0	41,0
18	-1	51,4	41,9
18	-2	52,9	42,9
18	-3	54,3	43,8
18	-4	55,7	44,7
18	-5	57,2	45,7
18	-6	58,6	46,6
18	-7	60,0	47,5
18	-8	61,4	48,4
18	-9	62,7	49,2
18	-10	64,1	50,1
18	-11	65,5	51,0
18	-12	66,8	51,8
18	-13	68,2	52,7
18	-14	69,5	53,5
18	-15	70,9	54,3
18	-16	72,2	55,2
18	-17	73,5	56,0
18	-18	74,8	56,8
18	-19	76,1	57,6
18	-20	77,4	58,4
18	-21	78,7	59,2
18	-22	80,0	60,0

Розрахунок склав: _____ Бідненко В.М.

Головний інженер: _____ Клименко С. О.