Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ код 38076191

_____ С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуска теплоти
на опалювальний сезон 2026/2027 рр.
від котельні по вул. О. Бричука,55

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T_1	T_2
18	8	35,9	32,4
18	7	37,4	33,5
18	6	38,8	34,6
18	5	40,2	35,7
18	4	41,6	36,7
18	3	43,0	37,7
18	2	44,3	38,7
18	1	45,7	39,7
18	0	47,0	40,7
18	-1	48,3	41,7
18	-2	49,6	42,6
18	-3	50,9	43,6
18	-4	52,2	44,5
18	-5	53,5	45,5
18	-6	54,8	46,4
18	-7	56,0	47,3
18	-8	57,3	48,2
18	-9	58,5	49,1
18	-10	59,7	49,9
18	-11	61,0	50,8
18	-12	62,2	51,7
18	-13	63,4	52,5
18	-14	64,6	53,4
18	-15	65,8	54,2
18	-16	67,0	55,1
18	-17	68,2	55,9
18	-18	69,3	56,7
18	-19	70,5	57,6
18	-20	71,7	58,4
18	-21	72,8	59,2
18	-22	74,0	60,0

Розрахунок склав: _____ Бідненко В.М.

Головний інженер: _____ Клименко С. О.