Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуска теплоти
на опалювальний сезон 2026/2027 рр.
від котельні м-н 4, б.41-а (кришна)

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T_1	T_2
18	8	33,5	31,5
18	7	34,8	32,6
18	6	36,0	33,6
18	5	37,2	34,6
18	4	38,4	35,6
18	3	39,6	36,6
18	2	40,7	37,5
18	1	41,9	38,5
18	0	43,0	39,4
18	-1	44,2	40,4
18	-2	45,3	41,3
18	-3	46,4	42,2
18	-4	47,5	43,1
18	-5	48,6	44,0
18	-6	49,6	44,8
18	-7	50,7	45,7
18	-8	51,8	46,6
18	-9	52,8	47,4
18	-10	53,9	48,3
18	-11	54,9	49,1
18	-12	56,0	50,0
18	-13	57,0	50,8
18	-14	58,0	51,6
18	-15	59,0	52,4
18	-16	60,0	53,2
18	-17	61,0	54,0
18	-18	62,0	54,8
18	-19	63,0	55,6
18	-20	64,0	56,4
18	-21	65,0	57,2
18	-22	66,0	58,0

Розрахунок склав: _____ Бідненко В.М.

Головний інженер: _____ Клименко С. О.