Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

_____ С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуска теплоти
на опалювальний сезон 2026/2027 рр.
від котельні по вул. Гетьманська, 2а

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T_1	T_2
18	8	37,2	32,6
18	7	38,7	33,7
18	6	40,3	34,8
18	5	41,8	35,8
18	4	43,3	36,9
18	3	44,8	37,9
18	2	46,3	38,9
18	1	47,7	39,9
18	0	49,1	40,9
18	-1	50,6	41,8
18	-2	52,0	42,8
18	-3	53,4	43,7
18	-4	54,8	44,7
18	-5	56,1	45,6
18	-6	57,5	46,5
18	-7	58,9	47,4
18	-8	60,2	48,3
18	-9	61,6	49,1
18	-10	62,9	50,0
18	-11	64,2	50,9
18	-12	65,5	51,7
18	-13	66,8	52,6
18	-14	68,1	53,4
18	-15	69,4	54,3
18	-16	70,7	55,1
18	-17	72,0	55,9
18	-18	73,3	56,7
18	-19	74,6	57,6
18	-20	75,8	58,4
18	-21	77,1	59,2
18	-22	78,4	60,0

Розрахунок склав: _____ Бідненко В.М.

Головний інженер: _____ Клименко С. О.