




Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Олега Куцина, 78-к

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	38,2	32,2
18	7	39,8	33,2
18	6	41,5	34,3
18	5	43,1	35,3
18	4	44,7	36,3
18	3	46,2	37,2
18	2	47,8	38,2
18	1	49,3	39,1
18	0	50,9	40,1
18	-1	52,4	41,0
18	-2	53,9	41,9
18	-3	55,4	42,8
18	-4	56,9	43,6
18	-5	58,3	44,5
18	-6	59,8	45,4
18	-7	61,2	46,2
18	-8	62,7	47,1
18	-9	64,1	47,9
18	-10	65,5	48,7
18	-11	66,9	49,5
18	-12	68,3	50,3
18	-13	69,7	51,1
18	-14	71,1	51,9
18	-15	72,5	52,7
18	-16	73,9	53,5
18	-17	75,3	54,2
18	-18	76,6	55,0
18	-19	78,0	55,8
18	-20	79,3	56,5
18	-21	80,7	57,3
18	-22	82,0	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.