



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев


ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Спортивна, 23

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T' 1	T 2
18	8	40,9	36,4	31,9
18	7	42,9	37,9	33,0
18	6	44,8	39,4	34,0
18	5	46,7	40,9	35,0
18	4	48,6	42,3	36,0
18	3	50,5	43,7	37,0
18	2	52,4	45,2	37,9
18	1	54,2	46,5	38,9
18	0	56,0	47,9	39,8
18	-1	57,9	49,3	40,7
18	-2	59,7	50,7	41,7
18	-3	61,5	52,0	42,5
18	-4	63,2	53,3	43,4
18	-5	65,0	54,7	44,3
18	-6	66,8	56,0	45,2
18	-7	68,5	57,3	46,0
18	-8	70,3	58,6	46,9
18	-9	72,0	59,9	47,7
18	-10	73,8	61,2	48,5
18	-11	75,5	62,4	49,4
18	-12	77,2	63,7	50,2
18	-13	78,9	65,0	51,0
18	-14	80,6	66,2	51,8
18	-15	82,3	67,5	52,6
18	-16	84,0	68,7	53,4
18	-17	85,7	69,9	54,2
18	-18	87,4	71,2	55,0
18	-19	89,0	72,4	55,7
18	-20	90,7	73,6	56,5
18	-21	92,4	74,8	57,3
18	-22	94,0	76,0	58,0

94

58

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.