



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев


ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК


центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Переможців, 14

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	41,1	36,8	32,5
18	7	43,1	38,4	33,6
18	6	45,1	39,9	34,7
18	5	47,0	41,4	35,8
18	4	48,9	42,9	36,8
18	3	50,8	44,3	37,9
18	2	52,6	45,8	38,9
18	1	54,5	47,2	39,9
18	0	56,3	48,6	40,8
18	-1	58,2	50,0	41,8
18	-2	60,0	51,4	42,8
18	-3	61,8	52,7	43,7
18	-4	63,6	54,1	44,6
18	-5	65,3	55,4	45,6
18	-6	67,1	56,8	46,5
18	-7	68,9	58,1	47,4
18	-8	70,6	59,4	48,3
18	-9	72,4	60,8	49,1
18	-10	74,1	62,1	50,0
18	-11	75,8	63,4	50,9
18	-12	77,6	64,6	51,7
18	-13	79,3	65,9	52,6
18	-14	81,0	67,2	53,4
18	-15	82,7	68,5	54,3
18	-16	84,4	69,7	55,1
18	-17	86,1	71,0	55,9
18	-18	87,7	72,3	56,8
18	-19	89,4	73,5	57,6
18	-20	91,1	74,7	58,4
18	-21	92,7	76,0	59,2
18	-22	94,4	77,2	60,0

94

60

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.