





Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Василькова, 1-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	35,8	31,8
18	7	37,3	32,9
18	6	38,7	33,9
18	5	40,1	34,9
18	4	41,5	35,9
18	3	42,9	36,9
18	2	44,3	37,9
18	1	45,6	38,8
18	0	47,0	39,8
18	-1	48,3	40,7
18	-2	49,6	41,6
18	-3	50,9	42,5
18	-4	52,2	43,4
18	-5	53,4	44,2
18	-6	54,7	45,1
18	-7	56,0	46,0
18	-8	57,2	46,8
18	-9	58,5	47,7
18	-10	59,7	48,5
18	-11	60,9	49,3
18	-12	62,2	50,1
18	-13	63,4	51,0
18	-14	64,6	51,8
18	-15	65,8	52,6
18	-16	67,0	53,4
18	-17	68,2	54,2
18	-18	69,3	54,9
18	-19	70,5	55,7
18	-20	71,7	56,5
18	-21	72,9	57,3
18	-22	74,0	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.