



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. О. Бричука, 43-Г

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T 2
18	8	36,6	32,5
18	7	38,1	33,6
18	6	39,6	34,7
18	5	41,1	35,7
18	4	42,6	36,8
18	3	44,0	37,8
18	2	45,4	38,8
18	1	46,8	39,8
18	0	48,2	40,8
18	-1	49,6	41,7
18	-2	51,0	42,7
18	-3	52,3	43,6
18	-4	53,6	44,6
18	-5	55,0	45,5
18	-6	56,3	46,4
18	-7	57,6	47,3
18	-8	58,9	48,2
18	-9	60,2	49,1
18	-10	61,5	50,0
18	-11	62,8	50,8
18	-12	64,1	51,7
18	-13	65,3	52,5
18	-14	66,6	53,4
18	-15	67,8	54,2
18	-16	69,1	55,1
18	-17	70,3	55,9
18	-18	71,6	56,7
18	-19	72,8	57,5
18	-20	74,0	58,3
18	-21	75,2	59,1
18	-22	76,4	59,9

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.