

**Розрахунковий тиск теплоносія
на вводах житлових будинків
теплопостачання який забезпечується
від котельні по вул. Переможців, 14**

Адреса вузла вводу	Тиск у подавальному трубопроводі, кгс/см ²	Тиск у зворотньому трубопроводі, кгс/см ²	Тиск у подавальному трубопроводі, Мпа	Тиск у зворотньому трубопроводі, Мпа
вул. Газопровідна, 12	4,0	3,4	0,39	0,33
вул. Матросова, 11	3,9	3,4	0,39	0,33
вул. Матросова, 13	4,0	3,3	0,39	0,33
вул. Матросова, 17	4,0	3,3	0,39	0,32
вул. Матросова, 42	5,0	2,7	0,49	0,27
вул. Матросова, 44	5,0	2,7	0,49	0,27
вул. Матросова, 46	5,0	2,7	0,49	0,27
вул. Матросова, 48	5,0	2,7	0,49	0,27
вул. Миру, 35	4,8	2,9	0,47	0,29
вул. Миру, 41	4,9	2,8	0,48	0,28
вул. Переможців, 3	5,0	2,7	0,49	0,27
вул. Переможців, 5	5,0	2,8	0,49	0,27
вул. Переможців, 11	4,7	2,7	0,46	0,26
вул. Переможців, 12а	4,7	2,7	0,46	0,26
вул. Переможців, 13	4,7	2,7	0,46	0,26
вул. Переможців, 13а	4,6	2,7	0,45	0,27
вул. Переможців, 15	4,6	2,7	0,45	0,26
вул. Переможців, 15а	4,6	2,7	0,45	0,27
вул. Переможців, 15б	4,6	2,7	0,45	0,27
вул. Переможців, 17	4,6	2,7	0,45	0,26
вул. Переможців, 17а	4,6	2,7	0,45	0,27
вул. Переможців, 17б	4,6	2,7	0,45	0,27
проїзд Миру, 4	4,8	3,0	0,47	0,29
проїзд Миру, 6	4,8	3,0	0,47	0,29
проїзд Миру, 7	4,5	2,8	0,44	0,28
проїзд Миру, 7а	4,5	2,8	0,44	0,28
проїзд Миру, 9	4,6	2,7	0,45	0,27