

**Розрахунковий тиск теплоносія
на вводах житлових будинків
теплопостачання який забезпечується
від котельні по вул. Василькова, 1-а**

Адреса вузла вводу	Тиск у подавальному трубопроводі, кгс/см ²	Тиск у зворотньому трубопроводі, кгс/см ²	Тиск у подавальному трубопроводі, Мпа	Тиск у зворотньому трубопроводі, Мпа
вул. Василькова,1	2,0	1,4	0,20	0,14
вул. Миру,164	2,1	1,3	0,20	0,13