

**Розрахунковий тиск теплоносія
на вводах житлових будинків
теплостачання який забезпечується
від котельні по вул. О. Бричука, 43-г**

Адреса вузла вводу	Тиск у подавальному трубопроводі, кгс/см ²	Тиск у зворотньому трубопроводі, кгс/см ²	Тиск у подавальному трубопроводі, Мпа	Тиск у зворотньому трубопроводі, Мпа
вул. Дикого, 2	4,1	2,1	0,40	0,21
вул. Дикого, 10	4,1	2,1	0,40	0,21
вул. Дикого, 12а	4,0	2,2	0,39	0,22
вул. Краснодонців, 1а	4,1	2,1	0,40	0,20
вул. Краснодонців, 1б	4,2	2,0	0,41	0,20
вул. О. Бричука, 49а	4,1	2,1	0,40	0,21
вул. О. Бричука, 50	4,2	2,0	0,41	0,20
вул. О. Бричука, 51	4,1	2,1	0,40	0,21
вул. О. Бричука, 53	4,0	2,2	0,40	0,21
вул. О. Бричука, 53а	4,0	2,2	0,39	0,22
вул. О. Бричука, 53б	4,0	2,2	0,39	0,22
вул. О. Бричука, 53в	4,0	2,2	0,39	0,22
вул. О. Бричука, 57	4,0	2,2	0,39	0,22
пров. Український ,1	3,9	2,3	0,39	0,22
пров. Український ,2	3,9	2,3	0,38	0,23
пров. Український ,3	3,9	2,3	0,38	0,23